



Wójt Gminy Nowa Sucha

woj. mazowieckie, powiat sochaczewski

Nowa Sucha 59A
96-513 Nowa Sucha
www.nowasucha.pl

tel./faks +48 46 861 20 51
tel. +48 46 861 23 01
gmina@nowasucha.pl

Nowa Sucha, dn. 31.03.2022 r.

OR.033.12.2022

Pan radny Łukasz Ziębiński

Pan radny Witold Nowak

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie dotyczące braku przeglądów technicznych pieców gazowych oraz przeglądów kominiarskich w budynkach OSP na terenie gminy Nowa Sucha.

W odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję, że piece gazowe zostały po zamontowaniu uruchomione i wyregulowane przez wykonawcę. Przez 5 lat są na gwarancji udzielonej przez wykonawcę, który odpowiada za ich prawidłowe działanie. Wykonawca decyduje o konieczności przeprowadzenia przeglądów w tym okresie. Do tej pory jednostki OSP użytkujące kotły gazowe nie zgłaszały żadnych problemów z ich użytkowaniem.

Przeglądy kominiarskie nie zostały wykonane w trzech obiektach: OSP Antoniew, OSP Kozłów Szlachecki i OSP Orłów. Zobowiązałem inspektora ds. ochrony p. poż., aby w/w jednostki dopełniły tego obowiązku. Brakujące przeglądy zostały wykonane 30.03.2022 r.

Dla kotłowni, które zostały wykonane, zamontowanie czujników gazowych nie było wymagane prawem. Jeżeli w którejś jednostce druhowie chcieliby je zainstalować, nie ma ku temu żadnych przeszkód.

WÓJT
Maciej Mońka
mgr inż. Maciej Mońka