WÓJT
GMINY NOWA SUCHA
woj. mazowieckie

Nowa Sucha, dnia 28.02.2023 r.

ZP:271.2.2.2022

Wójt Gminy Nowa Sucha działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym **zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Sucha"** informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

1. Według tabeli z SWZ ilość opraw/słupów wynosi 468 sztuk, natomiast zsumowane ilości opraw z przedmiarów równe są 452 sztukom. Prosimy o informacje, które ilości należy uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**
***Zamawiający przewiduje uwzględnienie mniejszej ilości sztuk opraw/słupów.***

2. Według tabeli z SWZ moce opraw wynoszą 28,8W, 32,1W oraz 45,5W, w projektach wykonawczych moce te są różnią się od mocy z tabeli z SWZ. Poniżej przykłady:
   W miejscowości Kozłów Biskupi ul. Diamentowa i Szmaragdowa wg. tabeli z SWZ są oprawy 32,1W, a w projekcie wykonawczym są oprawy 67W.
   W miejscowości Roztropna wg. tabeli z SWZ są oprawy 32,1W, a w projekcie wykonawczym w obliczeniach są 56,6W, a w opisie oprawy 60W.
   W miejscowości Kościelna Góra wg. tabeli z SWZ są oprawy 32,1W, a w projekcie wykonawczym w obliczeniach są 56,6W, a w opisie oprawy 60W.
   W miejscowości Kozłów Biskupi ul. Miodowa i Prosta wg. tabeli z SWZ są oprawy 32,1W, a w projekcie wykonawczym są oprawy 55W.
   Kolejne rozbieżności pojawiają się w przypadku map.
   Na mapach dla miejscowości Stary Białynin w legendzie pojawiają się oprawy o mocy 22,4W, a w tabeli z SWZ w tej miejscowości są oprawy o mocy 32,1W.
   Podobne rozbieżności są również w przypadku miejscowości Stary Żylin, w legendzie pojawiają się oprawy o mocy 45,5W oraz 32,1W, natomiast w tabeli w SWZ są tylko oprawy 45,5W.

**Odpowiedź Zamawiającego:**
***Zamawiający przewiduje użycie projektowanych opraw oświetleniowych dla poszczególnych odcinków uwzględnionych w SWZ.***

3. Zamawiający udostępnił projekty wykonawcze tylko dla miejscowości: Kozłów Biskupi ul. Diamentowa i Szmaragdowa, Kozłów Biskupi ul Miodowa, Kozłów Biskupi ul Prosta, Kościelna Góra, Roztropna. Czy Zamawiający udostępni również projekty wykonawcze dla pozostałych miejscowości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**
***Zamawiający nie posiada elektronicznych wersji projektów wykonawczych dla pozostałych miejscowości.***

4. W dokumentacji przetargowej jest 35 zakresów z czego tylko do 5 z nich zamawiający załączył specyfikacje techniczną opraw wskazującą na konkretne rozwiązanie jednego producenta (karty katalogowe opraw) i nie nadmienił, że dopuszcza rozwiązania równoważne. W związku z powyższym nie ma możliwości przeanalizowania przedmiotowych opraw pod kątem spełnienia wymogów i zaoferowania rozwiązań równoważnych spełniających wymogi zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**
***Zamawiający zamieścił do SWZ (str. 9) informację o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych, dopuszczając wszelkie ich odpowiedniki nie gorsze niż te zastosowane w specyfikacji.***

Z up. WÓJTA
Anna Zatorska-Janiak
Sekretarz Gminy